


VÝKAZ MIESTNOSTÍ 1.NP					
č.m.	NÁZOV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STENY	ÚPRAVA STROPU
1.01	Recepcia	48,70 m ²	Kamenná dlažba	Štuková om. + kameň	Drevený podťah
1.02	Hlavná sála	203,30 m ²	Vysokozáťaž. koberec	Štuková om. + kameň	Drevený podťah pa
1.03	Sklad	14,10 m ²	Keramiká dlažba	Jemná štuková om.	Jemná štuková om.
1.04	Zasadacia miest.	26,60 m ²	Vysokozáťaž. koberec	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.05	Šatňa	27,40 m ²	Vysokozáťaž. koberec	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.06	Technická/Sklad	52,30 m ²	Gresová dlažba	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.07	Šport Cafe	58,90 m ²	Gresová dlažba	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.08	Sklad nápojov	9,80 m ²	Gresová dlažba	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.09	Príprava jedla	20,10 m ²	Gresová dlažba	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.10	Šatňa zamest.	8,30 m ²	Gresová dlažba	Jemná štuková om.	Sádrokart. podťah
1.11	WC zamest.	15,60 m ²	Gresová dlažba	Gresový obklad v.2400	Sádrokart. podťah
1.12	WC zádverie	10,90 m ²	Kamenná dlažba	Štuková om. + kameň	Sádrokart. podťah
1.13	Predsienka ženy	6,60 m ²	Gresová dlažba	Gresový obklad v.2400	Sádrokart. podťah
1.14	WC ženy	15,00 m ²	Gresová dlažba	Gresový obklad v.2400	Sádrokart. podťah
1.15	Predsienka muži	6,60 m ²	Gresová dlažba	Gresový obklad v.2400	Sádrokart. podťah
1.16	WC muži	16,50 m ²	Gresová dlažba	Gresový obklad v.2400	Sádrokart. podťah
1.17	WC imobil.	4,80 m ²	Gresová dlažba	Gresový obklad v.2400	Sádrokart. podťah
1.18	Výťahová šachta	4,20 m ²	-	-	-
Užitková plocha		545,50 m ²			
Zastavaná plocha		663,60 m ²			

LEGENDA



ROZVADZAČ MaR



TERMOSTAT - ModBus



SNIMAC TEPLoty - ModBus

POZNÁMKY:

- POUŽITÉ SYSTÉMY: 1 /N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2 /PE DC 24V, PELV
- OCHRANA PRI PORUCHE (PRED NEBEZP. DOTYKOM NČ): STN 33 2000-4-41
čl. 411 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM Ž.Č.): PODLA STN 33 2000-4-41
čl. 412 IZOLOVANÍM, ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
- ZVÁZKY VODIČOV A SVORKOVNICE MALÉHO NAPATIA PRIESTOROVO ODDELIŤ
- SVORKY POD NAPATÍM Z INÉHO ROZVADZAČ OZNAČIŤ PRÍSLUŠNOU TABULKOU
- FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV – PODLA STN EN 60445: 2011



VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ STACH	STAVBA: NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. MIROSLAV RUMAN	OBJEKT: ST 02 - SO 01 MÚZEUM ŠPORTOVÝCH HRDINOV B		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV RUMAN	MIESTO: VEĽKÁ DOMAŠA, r.o. DOBRÁ, KVAKOVCE	DÁTUM:09/2025	FORMÁT: 6xA4
	ČASŤ: E - STAVEBNÁ	STUPEŇ: RPD	ZÁK.Č.: 24 068
	DIEL: MaR - Meranie a Regulácia	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 01
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN KRASNAY	OBSAH: 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	MIERKA: 1:75	