



LEGENDA- slaboprúdové rozvody:

- dátový rozvádzač 45U,
- dátový rozvádzač 18U,
- zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, prívod z DR, kabel 1x FTP Cat 6A LSOH umiestnená vo výške 0,3m nad podlahou
- zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, prívod z DR, kabel 2x FTP Cat 6A LSOH umiestnená vo výške 0,3m nad podlahou ak nieje uvedená inak
- voľný vývod 1xFTP Cat6A B2cas1d0 - 2M Rezerva
- Optický kábel 4-vl. 9/125 SM,
- káblová trasa FTP Cat 6A
- káblová trasa DMX

OPT 01-smer DR2
Optický kábel 4-vl. 9/125 SM medzi DR1 a DR2

OPT 02-smer Infodisplej3

OPT 01-smer DR3
Optický kábel 4-vl. 9/125 SM medzi DR2 a DR3

OPT 01-smer DR4
Optický kábel 4-vl. 9/125 SM medzi DR2 a DR3

4x kábel FTP Cat6A

2x kábel DMX

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

NAPÁJANIE: 1/N/PE AC 50Hz 230V/TN-S

VÝHODNOCOVACIA ČASŤ: 2 DC 12V – 48V

41 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

PODLA STN 33 2000–4–41:

411 OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČASŤÍ:

411.1 OCHRAN MALÝM NAPATÍM SELV, PELV

412 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORM. PREVÁDZKE:

412.1 OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ

412.2 OCHRANA KRYTMI ALEBO PREPÁŽKAMI

413 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE

413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA NAPÁJANIA

STAVOPROJEKT

S.T.O.
Jarková 31, 080 01 Prešov
www.stavoprojekt.sk

DÁTUM:09/2025
FORMÁT: 5xA4

STUPEŇ: RPD
ZÁK.Č.: 24 068

KÓTY V: mm
PRÍL.Č.: 04

Bloková schéma SLP Rozvodov